

Veröffentlichungspflichten gemäß § 23 Absatz 3 EnGW

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2024:

Absatz 3 Nr. 1:

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Summenlast Netz SWP – 2024.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 2:

Die Netzverluste bezogen auf das Mittelspannungsnetz, die Umspannung und das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pritzwalk GmbH betragen 1.674.452 kWh. Das entspricht einer Netzverlustquote von 5,70%.

Absatz 3 Nr. 3:

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Summenlast Kunden ohne LM SWP – 2024.pdf](#)
Summenlast der Netzverluste als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Netzverluste – 2024.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 4:

Veröffentlichungspflicht entfällt, da die Stadtwerke Pritzwalk GmbH das Standardlastprofilverfahren anwendet.

Absatz 3 Nr. 5:

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene am 18.01.2024–09:30 Uhr: 4.500 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene: 2.830,587 MWh

Absatz 3 Nr. 6:

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf:
– Mittelspannung: 20.974 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2024](#)
– Niederspannung: 5.513 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2024](#)

Absatz 3 Nr. 7:

Menge der Verlustenergie: 1.674.452 kWh
Preis der Verlustenergie: 17,051 Ct/kWh